

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.		учетный номер KHM53210061000200594454
---	---	--



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
<https://53.mchs.gov.ru>, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Пековская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Валдайскому району**

174500, г. Валдай, ул. Победы, д. 126 «а»

тел./факс. (816-66) 2-38-33, ondprVMR@53.mchs.gov.ru

(указывается наименование контролируемого (надзорного) объекта и, при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 61/3

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует типу контролируемого предприятия, 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

**Вручается: Областному автономному учреждению социального обслуживания
«Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово» ИНН 5302008140**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Валдайскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области Иванова Олега Сергеевича № 61 от «30» августа 2021 года в период с «06» сентября 2021г. по «17» сентября 2021г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор ОАУСО
«Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово» Демьянова О.Е.

(должность, фамилия, имени, отчество (при наличии) лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнен ии
1.	В административном корпусе (кабинет директора) уровень шума средств оповещения составляет 40 дБа и на 0 дБа превышает уровень постоянного шума (40 дБа), при необходимом уровне не менее 15 дБа.	п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
2.	В палате №5 здания психоневрологического интерната (первый этаж) уровень шума средств оповещения составляет 62 дБа при необходимом уровне не менее 70 дБа.	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
3.	В палате №8а здания психоневрологического интерната (первый этаж) уровень шума средств оповещения составляет 48 дБа при необходимом уровне не менее 70 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
4.	В палате №8а здания психоневрологического интерната (первый этаж) уровень шума средств оповещения составляет 48 дБа и на 13 дБа превышает уровень постоянного шума (35 дБа), при необходимом уровне не менее 15 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
5.	В палате №18 здания психоневрологического интерната (второй этаж) уровень шума средств оповещения составляет 46 дБа при необходимом уровне не менее 70 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический	01.09.2022 г.	

		регламент о требованиях пожарной безопасности		
6.	В палате №18 здания психоневрологического интерната (второй этаж) уровень шума средствами оповещения составляет 46 дБа и на 11 дБа превышает уровень постоянного шума (35 дБа), при необходимом уровне не менее 15 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
7.	В палате №13а здания психоневрологического интерната (второй этаж) уровень шума средствами оповещения составляет 45 дБа при необходимом уровне не менее 70 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
8.	В палате №13а здания психоневрологического интерната (второй этаж) уровень шума средствами оповещения составляет 45 дБа и на 10 дБа превышает уровень постоянного шума (35 дБа), при необходимом уровне не менее 15 дБа	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
9.	Расход воды на водоотдачу внутреннего противопожарного подпровода в здании психоневрологического интерната на момент проведения испытаний не соответствует нормативным требованиям. Фактический расход воды составляет 2,2 л/с при необходимом 2,5 л/с	п.2 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный подпровод. Нормы и правила проектирования»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
10.	Помещения продуктового склада категории взрывопожарной опасности В-2 не оборудованы системой пожарной сигнализации	п. 5.2 табл. 3 СП.486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
11.	Продуктовый склад не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей	п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.» «Система оповещения и управления эвакуацией людей при	01.09.2022 г.	


		пожаре. Требования пожарной безопасности»: ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
12.	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши со стороны чердачного помещения психоневрологического интерната не соответствует предъявляемым требованиям (наблюдается самостоятельное горение образцов после отключения газовой горелки больше 5 секунд)	п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания»; ст.4.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово» Демьянова О.Е.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Валдайскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области Иванов О.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.